

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: **Z.II.260.27.Zp.2020**

Nisko dnia: 06/08/2020

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **”Rozbudowę i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP I - Stan surowy otwarty”** – znak sprawy **Z.II.260.27.Zp.2020**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Pytanie nr 2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy usunąć kolizje w zakresie instalacji teletechnicznych, na rysunku zagospodarowania terenu wszelkie przebudowy, kolizje i przełożenia są oznaczone „wg odrębnego opracowania” - proszę o wyjaśnienie jaki więc co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia oraz na jakiej podstawie ma być wykonany.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Według uzgodnień z operatorem (w gestii Zamawiającego).

Pytanie nr 3

Czy przeznaczony do demontażu odcinek sieci gazowej wyłączony jest z eksploatacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 4

Czy w zakres przetargu wchodzi tylko wykonanie instalacji zewnętrznych zgodnie z załączonym przedmiarem. Załączona do przetargu dokumentacja projektowa obejmuje tylko zakres instalacji wewnętrznych, brak profili sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Proszę o informację czy przyłącz kanalizacji sanitarnej jest również do wykonania w ramach I etapu robót oraz załączenie dokumentacji projektowej obejmującej zakres robót przewidziany do wykonania w ramach I etapu robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, tylko instalacje zewnętrzne. Profile wodno kanalizacyjne (Projekt sanitarny – rys. OB/S i rys. OD/S).

Pytanie nr 5

Czy w zakresie I etapu robót przewidziane jest podłączenie wszystkich nowoprojektowanych rynien do instalacji kanalizacji deszczowej - ilość rewizji do rur spustowych podana w przedmiarze jest niezgodna z ilością projektowanych rynien.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, ilość rewizji dotyczy istniejących rynien budynku.

Pytanie nr 6

Proszę o informację czy Zamawiający posiada wydaną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew oznaczonych na planie zagospodarowania jako przeznaczone do usunięcia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że zakres przetargu obejmuje jedynie roboty wymienione w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, a dokumentacja projektowa, która obejmuje szerszy zakres służy jedynie uszczegółowieniu zakresu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zakres przetargu obejmuje jedynie roboty wymienione w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, a dokumentacja projektowa, która obejmuje szerszy zakres służy jedynie uszczegółowieniu zakresu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 14-08-2020 r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 9

Ponadto we wzorze umowy jest błędnie wpisany termin wykonania umowy na 30/06/2020.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w Załączniku nr 10 do SIWZ (Projekt Umowy) w zakresie paragrafu §2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, przekazania i rozliczenia całości przedmiotu niniejszej umowy w terminie **do dnia 30/06/2021 r.**

Zmodyfikowana treść SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpital-nisko.pl w zakładce przetargi w dniu 06/08/2020 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku**
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr inż. Roman Ryznar