

Wszyscy zainteresowani postępowaniem
na wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej
p.poż. w budynku Szpitala Powiatowego
im. PCK w Nisku

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22/03/2017 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego, na: **Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż. w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Zgodnie z instrukcją montażu przed i za zaworem pierwszeństwa DH300-100A należy zamontować zawory odcinające DN100. Powyższe zawory nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Powyższe zawory dostarczy Zamawiający, czy brakujące zawory należy doliczyć do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, brakujące zawory należy doliczyć do oferty.

2. Zdemontowane szafki hydrantowe oraz stare rury zagospodaruje Zamawiający, czy złomowanie leży po stronie Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Złomowanie leży po stronie Zamawiającego. (Zamawiający wyznaczy miejsce składowania).

3. Czy Zamawiający dopuszcza montaż szafek hydrantowych natynkowych i podtynkowych również w wersji FIT (karta katalogowa w załączniku)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza montaż szafek hydrantowych natynkowych i podtynkowych również w wersji FIT.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nisku
Roman Ryznar